



# TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

tel.: +420 221 466 830, e-mail: [epodatelna@ticr.cz](mailto:epodatelna@ticr.cz), IDDS: yt499qv

**INDELEC CZ – hromosvody, s.r.o.**  
**pí Eva Koloušková**  
**Rovenská 381/10**  
**197 00 Praha 9**

Váš dotaz značky

Naše značka

Vyřizuje

V Praze dne

TICR/3207/2017

Ing. Tomáš Tůma

6. 2. 2017

**Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – aktivní hromosvody**

Vážená paní Koloušková,

k Vaší žádosti ze dne 2. 2. 2017 Vám sdělujeme následující vyjádření k Vaším otázkám.

- 1) Tímto žádám o stanovisko orgán TICR zda-li lze i nadále montovat, provozovat a revidovat aktivní hromosvody provedené dle normy NF C 17 102/2011. Již od devadesátých let jsou tato zařízení dovážena do ČR, zde v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, prodávána a následně montována na objekty, provozována jako systém ochrany před atmosférickým přepětím. Oznámením ÚNMZ č. 01/13 z 8. 11. 2012 o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách. Dochází k pochybnostem a údajnému zákazu montáže, provádění revizí jak výchozích, tak pravidelných. Žádám o písemné stanovisko zda-li lze provozovat, montovat a revidovat tato vyhrazená elektrická zařízení, pokud nelze prosím jaký předpis a zákon toto zakazuje.

Ad. 1: Technické inspekci České republiky není známo, že by některým z právních předpisů bylo zakázáno montovat a následně užívat i jiné systémy než jaké jsou uvedeny v ČSN EN 62305-1 až 4. Technická inspekce České republiky však upozorňuje, že pro posouzení bezpečnosti instalované ochrany vyžaduje schválenou projektovou dokumentaci a pokud splňuje podmínku vyhlášky č. 268/2009 Sb. konkrétně § 36 odst. 1, je nutné předložit výpočet řízení rizika podle normových hodnot ČSN a zhodnocení, zda navrhované zařízení splňuje požadavky na bezpečnost na minimálně stejné úrovni jako systém navržený podle ČSN.

S pozdravem

Technická inspekce České republiky  
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8  
IČ: 00638919, P.O. BOX č. 107 ©

Ing. Tomáš Tůma  
technický náměstek  
Technické inspekce ČR



# TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

tel.: +420 221 466 830, e-mail: [epodatelna@ticr.cz](mailto:epodatelna@ticr.cz), IDDS: yt499qv

**INDELEC CZ – hromosvody, s.r.o.**  
**pí Eva Koloušková**  
**Rovenská 381/10**  
**197 00 Praha 9**

Váš dotaz značky

Naše značka

Vyřizuje

V Praze dne

TICR/8889/2019

Ing. Tomáš Tůma

18. 3. 2019

**Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – aktivní hromosvody**

Vážená paní Koloušková,

k Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2019 Vám sdělujeme následující vyjádření:

Technické inspekci České republiky nejsou známy žádné okolnosti, které by změnili naše stanovisko vydané dne 6. 2. 2017 pod č.j.: TICR/3207/2017.

S pozdravem

Ing. Tomáš Tůma  
technický náměstek  
Technické inspekce ČR

Technická inspekce České republiky  
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8  
IČ: 00638919, P.O. BOX č. 107 ©